

Копия

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 1498 «Московская Международная Школа»

Мичуринский проспект д.23., Москва, 119607

Телефон: (495)932-75-01, E-mail: 1498@edu.mos.ru сайт: sch1498mskobr.ru

ОКПО 40102199, ОГРН 5147746363750, ИНН / КПП 7729788505 / 772901001

ПРИКАЗ № 211/1

15 апреля 2016 г.

«Об устранении недостатков, выявленных в ходе мониторинга пожарной безопасности»

В связи с недостатками, выявленными 11.04.2016г. в ходе проведения мониторинга пожарной безопасности образовательного комплекса ГБОУ г.Москвы Школа № 1498 сотрудниками ГКУ Дирекция ДОГМ и на основании Актов мониторинга пожарной безопасности от 11.04.2016г. № 1104/1498

ПРИКАЗЫВАЮ:

В структурном подразделении ММШ 23:

1. Обновить планы эвакуации (ответственный Калинин С.А., срок до 01.05.2016г.).
2. В кабинетах тренеров обновить тепловые извещатели (ответственный Калинин С.А., срок 30.04.2016г.)
3. Установить дымовые извещатели в подсобных помещениях пищеблока и табло «Выход» и кнопку ручного извещателя (ответственный Калинин С.А., срок 30.04.2016г.)
4. Установить изоляцию на кабель-каналы в коридоре у спортзала (ответственный Жигулин В.Н., срок 30.04.2016г.).
5. Установить тепловые извещатели над электрическими плитами в пищеблоке (ответственный Калинин С.А., срок 30.04.2016г.).
6. Пронумеровать огнетушители и установить их в коридорах школы, завести журнал учета огнетушителей (ответственный Жигулин В.Н., Калинин С.А., срок до 01.06.2016г.).
7. Освободить подвальное помещение от строительных материалов и мебели (ответственный Жигулин В.Н., срок 05.05.2016г.).
8. Оборудовать подвал системами АПС и СО (ответственный Калинин С.А., срок 01.07.2016г.)
9. Надеть колпаки на электрические лампочки в подвале (ответственный Жигулин В.Н., срок 17.04.2016г.).

10. На запасных эвакуационных выходах установить запоры, позволяющие их свободно открывать без ключа (ответственный Жигулин В.Н., срок 30.04.2016г).

В структурном подразделении ММШ 15:

1. Установить дымовые извещатели в раздевалке 10-11 классов, в кабинетах № 120, 122, в цехах пищеблока (ответственный Калинин С.А., срок 20.05.2016г.).
2. Установить у наружного входа пищеблока и музея ручные извещатели (ответственный Калинин С.А., срок 20.05.2016г.)
3. Освободить наружный вход музея от экспонатов (ответственный Смирнова М.В., срок 17.04.2016г.).
4. Установить световое табло «Выход» у наружного выхода из музея (ответственный Калинин С.А., срок 17.04.2016г.)
5. Освободить подвальное помещение от мебели (ответственный Березкина С.А., срок 05.05.2016г.).
6. Надеть колпаки на светильники в комнате пищеблока (ответственный Березкина С.А., срок 17.04.2016г.).
7. Установить противопожарную дверь в кабинете завхоза (ответственный Березкина С.А., срок 01.06.2016г.).
8. Обновить систему АПС и СО (ответственный Калинин С.А., срок 01.07.2016г.).

В структурном подразделении ММШ 29:

1. Восстановить Декларацию пожарной безопасности, исполнительную документацию по системам и установкам противопожарной защиты, договор на обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, акты пережатки пожарных рукавов (ответственный Жигулин В.Н., срок 01.06.2016г.).
2. Обновить противопожарные шкафы (ответственный Жигулин В.Н., срок 01.06.2016г.).
3. Повесить знаки пожарной безопасности о запрещении курения табака (ответственный Калинин С.А., срок 30.04.2016г.).
4. Завести журнал учета огнетушителей (ответственный Калинин С.А., срок 30.04.2016г.).
5. Освободить тамбур эвакуационного выхода от хозяйственного инвентаря (ответственный Жигулин В.Н., срок 30.04.2016г.)

В структурном подразделении ММШ Раменки:

1. Восстановить Декларацию пожарной безопасности и исполнительную документацию на установки и системы противопожарной безопасности, договор на обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, акты проверки работоспособности

- внутреннего противопожарного водопровода, акты перекатки пожарных рукавов, акты огнезащитной обработки чердака (ответственный Жигулин В.Н., срок 01.06.2016г.).
2. Обновить противопожарные шкафы (ответственный Жигулин В.Н., срок 01.06.2016г.).
 3. Установить указатели расположения наружных пожарных гидрантов, запоры на дверях эвакуации первого этажа, знаки пожарной безопасности о запрещении курения табака (ответственный Жигулин В.Н., срок 30.04.2016г.).
 4. Освободить подвальное помещение и лестничный марш от хозяйственного инвентаря (ответственный Жигулин В.Н., срок 30.04.2016г.).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Н.Г.Лукьянова



С приказом ознакомлены:

Калинин С.А.
Жигулин В.Н.
Березкина С.А.