

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 1498 «Московская Международная Школа»

Мичуринский проспект д.23., Москва, 119607

Телефон: (495)932-75-01, E-mail: 1498@edu.mos.ru сайт: sch1498mskob.ru

ОКПО 40102199, ОГРН 5147746363750, ИНН / КПП 7729788505 / 772901001

ПРИКАЗ № 210/1

15 апреля 2016 г.

«Об устранении недостатков, выявленных в ходе мониторинга состояния электрохозяйства»

В связи с недостатками, выявленными 14.04.2016г. в ходе проведения мониторинга состояния электрохозяйства образовательного комплекса ГБОУ г.Москвы Школа № 1498 сотрудниками ГКУ Дирекция ДОгМ и на основании Актов мониторинга состояния электрохозяйства от 14.04.2016г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

В структурном подразделении ММШ 23:

1. Восстановить Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на все здания (ответственный Жигулин В.Н., срок 01.06.2016г.).
2. Обновить Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон между энергосберегающей организацией и потребителем (ответственный Жигулин В.Н., срок 01.08.2016г.).
3. Восстановить исполнительные рабочие схемы, перечень должностей инженерно-технических работников и электротехнического персонала, которым надо иметь соответствующую группу по электробезопасности (ответственный Калинин С.А., срок 20.05.2016г.).
4. Завести журналы учета аварий и отказов, Инструктажа на 1 группу электробезопасности, Учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, Инструкцию по охране труда для электромонтера (ответственный Жигулин В.Н., Калинин С.А., срок 20.05.2016г.).
5. Восстановить Перечень работ, выполняемых по распоряжению в электроустановках до и выше 1000В; Перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности производственному неэлектротехническому персоналу; Перечень работ,

- выполняемых в порядке текущей эксплуатации в электроустановках до 1000В(ответственный Жигулин В.Н., Калинин С.А., срок 20.05.2016г.).
6. Издать приказы о предоставлении работникам прав при работе в электроустановках; о составе комиссий по проверке Норм и Правил работы в электроустановках у персонала организации; о допуске подрядной организации, конкретных лиц для обслуживания электрохозяйства в соответствии с контрактом (ответственный Жигулин В.Н., Калинин С.А., срок 30.04.2016г.).
 7. Проверить наличие индивидуальных средств защиты 2 пары (ответственный Жигулин В.Н., срок 23.05.2016г.).
 8. Установить в помещении ВРУ ящик с песком и диэлектрическим совком (ответственный Жигулин В.Н., срок 10.05.2016г.).
 9. Установить в щитовой деревянную лестницу (ответственный Жигулин В.Н., срок 10.05.2016г.).
 10. На двери электрощитовой установить самозапирающийся изнутри замок (ответственный Жигулин В.Н., срок 30.04.2016г.).
 11. Установить в здании аварийное освещение с соответствующей маркировкой (ответственный Жигулин В.Н., срок 01.08.2016г.).


В структурном подразделении ММШ 15:

1. Восстановить Перечень должностей инженерно-технических работников и электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности (ответственный Калинин С.А., срок 20.05.2016г.).
2. Завести журналы Учета аварий и отказов, Оперативный журнал, Учета противоаварийных тренировок, Паспорт заземляющего устройства (ответственный Жигулин В.Н., Калинин С.А., срок 20.05.2016г.).
3. Восстановить Перечень работ, выполняемых по распоряжению в электроустановках до и выше 1000В; Перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности производственному неэлектротехническому персоналу; Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в электроустановках до 1000В (ответственный Жигулин В.Н., Калинин С.А., срок 20.05.2016г.).
4. Издать приказы о предоставлении работникам прав при работе в электроустановках; о составе комиссий по проверке Норм и Правил работы в электроустановках у персонала организации; о допуске подрядной организации, конкретных лиц для обслуживания электрохозяйства в соответствии с контрактом (ответственный Жигулин В.Н., Калинин С.А., срок 30.04.2016г.).
5. Установить в помещении ВРУ ящик с песком и диэлектрическим совком (ответственный Жигулин В.Н., срок 10.05.2016г.).
6. Установить в щитовой деревянную лестницу (ответственный Жигулин В.Н., срок 10.05.2016г.).

7. На двери электрощитовой установить самозапирающийся изнутри замок (ответственный Жигулин В.Н., срок 30.04.2016г.).
8. Обеспечить электрощитовую правильно обеспеченными журналами по дефектам, регистрации инструктажа на рабочем месте, Оперативным журналом (Калинин С.А., 20.05.2016г.).

1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:



Н.Г. Лукьянова

С приказом ознакомлены:

Жигулин В.Н.

Калинин С.А.